по региону ХМАО-Югра **Таблица I-3**

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Сургутнефтегаз" при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения

Производственно-хозяйственные показатели

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2012 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	896,559	925,005	собственные котельные
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	506,802	476,569	
Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс.Гкал	1 483,587	1 245,971	
Объем покупаемой тепловой энергии	тыс.Гкал	x	x	отсутствует
Объем тепловой энергии, опускаемой потребителям всего	тыс.Гкал	1 395,214	1 170,679	
из него:				
а) объем тепловой энергии, отпускаемой собственным потребителям	тыс.Гкал	1 360,791	1 143,371	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	1 360,791	1 143,371	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	0	0	
б) объем тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям, по заключенным договорам	тыс.Гкал	34,423	27,308	
в том числе:				
- объем, отпущенный по приборам учета	тыс.Гкал	16,287	13,951	
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)	тыс.Гкал	18,136	13,357	
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	%	3,8	3,9	
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении)	км	775,804	749,906	
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)				
Количество теплоэлектростанций	штук	0	0	
Количество тепловых станций и котельных	штук	141	142	
Количество тепловых пунктов	штук	2	2	
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./ Гкал	159,8	160,2	

Показатели	Ед.изм.	Регулируемый период - 2012 год		Примечание
		План (учтено в тарифе)	Факт	
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии собственного производства, отпускаемой в тепловую сеть	кВт*ч/ Гкал	20,9	21,8	
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии собственного производства, отпускаемой в тепловую сеть	$м^3$/Гкал	0,5	0,6	